



# Definite Purpose Fusible Contactor

## Contactor fusible de propósito definido

### Contacteur à fusible à usage défini

Class Clase Classe	Type Tipo Type	Series Serie Série	A
8910	DPA	C	20-40 A

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

Installation

Instalación

Installation

### ⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

#### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Disconnect all power before working on equipment.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.

**El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

#### RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

Coupez l'alimentation à cet appareil avant d'y travailler.

**Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

Use the following devices with an enclosure that is greater than or equal to the dimensions shown in Table 1. For additional information, consult the factory.

Utilice los siguientes dispositivos con un gabinete más grande o de igual tamaño que las dimensiones en la tabla 1. Consulte la fábrica para obtener información adicional.

Utiliser les dispositifs suivants avec un coffret dont les dimensions sont supérieures ou égales à celles indiquées sur le tableau 1. Pour de plus amples informations, consulter l'usine.

Figure / Figura / Figure 1 : Mounting Dimensions / Dimensiones de montaje / Dimensions de montage




Table / Tabla / Tableau 1 : Minimum Enclosure Volumes / Volúmenes mínimos del gabinete / Volumes minimaux du coffret

Form / Forma / Forme	Volume, in <sup>3</sup> (cm <sup>3</sup> ) / Volumen, pulg <sup>3</sup> (cm <sup>3</sup> ) / Volume, po <sup>3</sup> (cm <sup>3</sup> )
DFM1	530 (8685)
DFC1	530 (8685)
DFJ1	390 (6391)
DFJ2	1620 (26547)
DFT2	1620 (26547)
DFT4	1620 (26547)
DFH1	390 (6391)
DFH2	1620 (26547)
DFG1	1620 (26547)

Figure / Figura / Figure 2 : Wiring / Alambrado / Câblage




Table / Tabla / Tableau 2 : Auxiliary Contact Kits / Accesorios de contacto auxiliar / Kits de contact auxiliaire

Type / Tipo / Type	Description	Descripción	Description
9999DD10	1 N.O.	1 N.A.	1 N.O.
9999DD01	1 N.C.	1 N.C.	1 N.F.
9999DD11	1 N.O. & 1 N.C.	1 N.A. y 1 N.C.	1 N.O. et 1 N.F.
9999DD20	2 N.O.	2 N.A.	2 N.O.

Use 75 °C (minimum) copper wire only. / Utilice los conductores de cobre de 75 °C (mínimo) solamente. / Utiliser uniquement du fil en cuivre de 75 °C (minimal).

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

**Schneider Electric**  
8001 Knightdale Blvd.  
Knightdale, NC 27545  
1-888-SquareD (1-888-778-2733)  
[www.schneider-electric.us](http://www.schneider-electric.us)

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Importado en México por:  
**Schneider Electric**  
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A  
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.  
Tel. 55-5804-5000  
[www.schneider-electric.com.mx](http://www.schneider-electric.com.mx)

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

**Schneider Electric**  
19 Waterman Avenue  
Toronto, Ontario M4B 1Y2  
1-800-565-6699  
[www.schneider-electric.ca](http://www.schneider-electric.ca)